



SINALIZAÇÃO	CÓDIGO	DIMENSÕES MINIMAS (mm)	DESCRIÇÃO
	1	150	Proibido fumar
	2	150	Risco de choque elétrico
	13	300 X 150	Sentido da rota de saída de emergência
	16	300 x 150	Escada de emergência
	17	300 X 150	Saída de emergência
	25	150 X 150	Extintor de incêndio

SIMBOLOGIA	
	Extintor - Tipo ABC
	Ponto de Iluminação de Emergência
	Acionador Manual do Sistema de Alarme de Incêndio
	Avisador Sonoro tipo Sirene do Alarme de Incêndio
	Central de Alarme de Incêndio com Bateria Selada
	Central do Sistema de Iluminação de emergência
	Baterias de Acumuladores para o Sistema de Iluminação de Emergência
	Sistema de Hidrantes Tipo 1 - Q = 100 l/min
	Alarme Audio Visual do Sistema de Hidrantes
	Reserva Técnica de Incêndio V = 12.000 Litros

LEGENDA DE REVESTIMENTOS	
	PISO
01	Cerâmico / Porcelanato
02	Cerâmico - Em Placas 33,3x33,3cm
03	Vitílico
04	Borracha - Marca Mercor
05	Concreto
06	Calçamento Basaltito Irregular
07	Cimento Queimado
08	Assuchão Madeira
	PAREDES
01	Cerâmico Existente
02	Cerâmico - 6,0x33,3cm
03	Vitílico
04	Borracha
05	Madeira
	PAREDES INTERNAS
01	Pintura Acrílica Sobre Reboeco/Endoco Sobre Fundo Preparador de Paredes
02	Pintura Pura Sobre Reboeco/Endoco Sobre Fundo Preparador de Paredes
03	Azulejo Alb o Teto
04	Azulejo Alb 1x2,00m: Pintura Acrílica Sobre Reboeco Alb o Teto
05	Massa Acrílica
06	Massa Acrílica Alb 1x2,00m: Pintura Acrílica Sobre Reboeco Alb o Teto
07	Pintura Epóxi
08	Pintura Epóxi Alb 1x2,00m: Pintura Acrílica Sobre Reboeco Alb o Teto
09	Papel Escudo / Chumbo 40x120cm, M. Corde o Pret. Aço, Seta Pret. Alb o Teto
	FORRO
01	Laje
02	PVC
03	Madeira Pinus/Cedrinho
04	Gesso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO PM CONDOR
 Obra: RUA IPIRANGA, 22 - Condor, RS
 Endereço: **Jose Francisco T Candido**
 Prefeito: **Eng Civil Olavio Kleinert**
 Resp. Técnico: CREA/RS 012.476

PPCI SUBSOLO
 Data: 04/2016
 Escala: 1/100
 Telefone: 55 3379 1489
 55 9660 0778
19