



SINALIZAÇÃO	CÓDIGO	DIMENSÕES MINIMAS (mm)	DESCRIÇÃO
	1	150	Proibido fumar
	2	150	Risco de choque elétrico
	13	300 X 150	Sentido da rota de saída de emergência
	16	300 x 150	Escada de emergência
	17	300 X 150	Saída de emergência
	25	150 X 150	Extintor de incêndio

SIMBOLOGIA

- Extintor - Tipo ABC
- Ponto de Iluminação de Emergência
- Acionador Manual do Sistema de Alarme de Incêndio
- Avisador Sonoro tipo Sirene do Alarme de Incêndio
- Central de Alarme de Incêndio com Bateria Selada
- Central do Sistema de Iluminação de emergência
- Baterias de Acumuladores para o Sistema de Iluminação de Emergência
- Sistema de Hidrantes Tipo 1 - Q = 100 l/min
- Alarme Audio Visual do Sistema de Hidrantes
- Reserva Técnica de Incêndio V = 12.000 Litros

LEGENDA DE REVESTIMENTOS	
PISO	PAREDES INTERNAS
01 Porcelanato	01 Revestimento Interno de Alvenaria (RiA) - Sistema Preparado de Formas
02 Cerâmico 60x60x3,0cm	02 Revestimento Interno de Alvenaria (RiA) - Sistema Preparado de Formas
03 Vinílico	03 Azulejo AlB o Teto
04 Borracha - Marca Mercus	04 Azulejo AlB H=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco AlB o Teto
05 Concreto	05 Massa Acrílica
06 Calçamento Baseado Irregular	06 Massa Acrílica AlB H=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco AlB o Teto
07 Concreto Quadrado	07 Placagem Epóxi
08 Assaolho Madeira	08 Pintura Epóxi AlB H=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco AlB o Teto
	09 Pintura Epóxi o Chumbo AlB H=2,00m; M. Contido o Pint. Acr. Sobre Reb. AlB o Teto
TETO	FLOOR
01 Cerâmico Existente	01 Laje
02 Cerâmico, 60x60x3,0cm	02 PVC
03 Vinílico	03 Madeira Pinus/Cedrinho
04 Borracha	04 Gesso
05 Madeira	

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**
RUA IPIRANGA, 22

ASSUNTO: **AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**
PPCI - 2º PAVIMENTO

ENGENHEIRO: **Engª Civil Olávio Kleinert**

FOLHA: **21**

DATA: **JUNHO 2018**

ESCALA: **1:100**

CREA/RS 012.476