



MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente memorial descritivo, visa especificar os serviços a serem executados na obra de iluminação do Estádio Municipal Grêmio Esportivo Condor, localizado na Rua Castelo Branco, Município de Condor/ RS

O sistema de iluminação compreende na instalação de 6 postes de concreto com estrutura para 14 refletores de 400w em cada.

MATERIAIS

- *Poste de Concreto:*
O poste deverá ser de concreto com altura de 15,00m no total, devendo ter altura livre mínima de 12,90m.
- *Refletores:*
Deverão ser de alumínio anodizado fechado para uso de lâmpada vapor metálico de 400w, incluindo a lâmpada de vapor metálico 400w e reator compatível.
- *Caixa de Inspeção:*
As caixas deverão ser executados nos locais indicados no projeto, executadas em tijolo maciços assentadas com argamassa, e rebocadas internamente. O Fundo será em crita para evitar o acúmulo de água. Na mesma caixa deverá ser executado o aterramento do poste conforme detalhe em projeto.
- *Tubulações:*
As tubulações deverão ser em eletroduto rígido rosqueável, DN 50mm, devendo o material ser específico para passagem de rede elétrica e deverá possuir a norma grafado na tubulação. As tubulações deverão ser aterradas em vala nas dimensões de 0,30 x 0,50.

Os serviços a serem executados deverão ser seguidos conforme previsto em projeto específico e quaisquer divergências entre projetos, deverão ser consultadas o setor de fiscalização.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos

Nas instalações devem ser tomados todos os cuidados relativos à segurança dos trabalhadores e seguidas todas as recomendações da NR 18, NR 10, NBR 5410 e demais complementares, de acordo com a tensão da rede existente e serviços a executar.

Condor, 02 de abril de 2019.

Ana Maria S. C. Chafado
Engenheira Civil
CREA/RS 149.285

Valmir Land
Prefeito Municipal